



КНМ № 72210061000201224120 от 14.10.2021 г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Вагайскому
муниципальному району ОНД и ПР «Тобольский» управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Российская Федерация, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 41,
ond-vagai@72.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72, mchs-tyumen@72.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 47/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Директору МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок» Вагайского района
Тюменской области, Ослиной Елене Александровне.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Тобольска,
Тобольского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору, начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тобольский» управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Тюменской области Синегубова Дмитрия Валериевича

№ 47 от «14» октября 2021 года

в период с «20» октября 2021 г. по «29» октября 2021 г.

Селютиним Антоном Васильевичем – заместителем главного государственного
инспектора города Тобольска, Тобольского, Вагайского муниципальных районов по
пожарному надзору, заместителем начальника отдела – начальником отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по Вагайскому муниципальному
району отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тобольский»

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области;

Шевелёвым Евгением Михайловичем – государственным инспектором города Тобольска, Тобольского, Вагайского муниципальных районов по пожарному надзору – дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вагайскому муниципальному району отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тобольский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок» Вагайского района Тюменской области, Ослина Елена Александровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
с. Вагай, ул. Семакова, 70				
1.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится не в работоспособном состоянии (не исправна).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от «16» сентября 2020 г. №1479).	01.11.2022 г.	
с. Вагай, ул. Крупской, 42				
2.	В группах допускается одновременное нахождение более 15 детей, при этом ширина дверей эвакуационных выходов составляет менее 1,2 м. фактическая ширина составляет 0,8 метра.	СП 1.13130.2020 п.5.1.4. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст. 6, ст. 89 (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97*	01.11.2022 г.	

		п. 6.16).		
3.	На путях эвакуации из групп расположенных на втором этаже здания установлены наружные открытые металлические лестницы (лестницы третьего типа), уклон указанных лестниц составляет более 45°, ширина проступей ступеней составляет менее 0,2 м, фактически ступени лестниц не являются сплошными, их ширина равна 0,16 м.	СП 1.13130.2020 п. 5.2.1; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст. 6, 89 (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 2.08.02-89* п. 1.100).	01.11.2022 г.	
с. Вагай, ул. Советская, 23а				
4.	В группах допускается одновременное нахождение более 15 детей, при этом ширина дверей эвакуационных выходов составляет менее 1,2 м. фактическая ширина составляет 0,8 метра.	СП 1.13130.2020 п. 5.1.4; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, ст. 6, 89 (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.16).	01.11.2022 г.	
5.	В группах расположенных на втором этаже здания, допускается одновременное нахождение более 10 детей, при этом в указанных помещениях отсутствует второй эвакуационный выход.	СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4. (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.12*).	01.11.2022 г.	
6.	Высота первой ступени на пути эвакуации по лестничной клетке более 22 см., фактическая высота указанной ступени составляет 28 см.	СП 1.13130.2020 п.4.4.3; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 п. 4, 6, 89 (аналогичные требования установлены ранее действующими нормативными документами СНиП 21-01-97* п. 6.30*).	01.11.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МАДОУ Вагайский детский сад «Колосок»
Вагайского района Тюменской области, Ослина Елена
Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора
города Тобольска, Тобольского, Вагайского
муниципальных районов по пожарному надзору –
заместитель начальника отдела – начальник отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по
Вагайскому муниципальному району отдела надзорной
деятельности и профилактической работы «Тобольский»
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Тюменской
области, подполковник внутренней службы Селютин
Антон Васильевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Государственный инспектор города Тобольска,
Тобольского, Вагайского муниципальных районов по
пожарному надзору – дознаватель отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Вагайскому
муниципальному району ОНД и ПР «Тобольский» УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Тюменской
области, лейтенант внутренней службы Шевелёв Евгений
Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.